



Materielhuset A/S  
Hastrupvej 2 A  
4622 Havdrup

Kontor for videngrundlag  
Postboks 1228  
0900 København C  
Tlf. 70121288  
Fax 72208945  
at@at.dk  
www.at.dk

### Sammenbygning af stilladser

11. marts 2005

I brev af 24. februar 2005 har Materielhuset A/S forespurgt om det er lovligt at sammenbygge to stilladssystemer.

Vores sag  
20050024972/3  
Vores ref.  
Jørgen Friis Andersen

Arbejdstilsynet kan hertil oplyse, at punkt 6.16 i bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, siger:

Til opstilling af et stillads må kun anvendes dele, der hører til samme stilladssystem, eller som er åbenbart egnede til at kombineres. De enkelte stilladsdeles samling og fastholdelse, skal være forsvarligt udført. Stilladsskruetvinger skal være egnede, og må kun anvendes, hvis stilladssystemets egne dele, eller dele, som er åbenbart egnede til at kombineres, ikke umiddelbart kan anvendes. Det skal sikres, at de anvendte dele er i forsvarlig stand.

Omhandlende punkt betyder, at to stilladssystemer godt må sammenbygges hvis dette kan gøres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Venlig hilsen

Jørgen Friis Andersen