

Handy Rullestillas

Innehaver/Produsent/Leverandør

Custers Hydraulica B.V

Postbus 22, NL-5800 AA Venray, Nederland

Produktnavn

Custers Handy 70/130

Produktbeskrivelse

I henhold til side 2-4 i dette typeprøvningssertifikatet. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE, nr. 2P00827.

Sertifisering

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften), utgave 22. des. 2016 nr. 1837, § 4-1 til 4-4. (RISE sertifiseringsregler SPCR 064) og NS-EN 1004.

Evaluerte systemkonfigurasjoner

Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m²), med forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen.

Merking

Produktene skal merkes med varig og synlig merking f.eks. ved preging i henhold til nedenstående:

Hovedkomponentene skal være varig merket med minst produsent "CUSTERS", år (2 sifre), sertifikatutstederen "RISE" og sertifikatnummer "C900009".

På synlig sted i øyehøyde på bunnrammen skal vises sertifikatnummer (C900009), RISE sertifiseringlogo, betegnelse og tekst iht. SS-EN 1004 og innehaver/leverandør av sertifikat.

Gyldighetstid

Typeprøvningssertifikatet gjelder høyst til og med 2030-05-04.

Annet

RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064.



Signed by: Martin Tillander
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2020-05-04 19:15:33 102:00

Martin Tillander

Sertifikat C900009 | utgave 1 | 2020-05-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Box 857, SE-50115 Borås, Sweden

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

2P00827

This document is the property of RISE and may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE

